

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ АРТАЛИКС
регистрационный № РОСС RU.32311.04TMR0
www.artalix.ru, e-mail: info@artalix.ru
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

001261

№

РОСС RU.32311.OC02.ПБ01.0974

(номер сертификата соответствия)

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение заявителя)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение изготовителя)

ОРГАН ПО

СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и
местонахождение органа по
сертификации, выдавшего
сертификат соответствия)

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО

ПРОДУКЦИЯ

(информация о
сертифицированной продукции,
позволяющая провести
идентификацию)

СООТВЕТСТВУЕТ

ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных
стандартов, стандартов
организаций, сводов правил,
условий договоров на
соответствие требованиям
которых проводилась
сертификация)

ПРОВЕДЕННЫЕ

ИССЛЕДОВАНИЯ

(ИСПЫТАНИЯ) И

ИЗМЕРЕНИЯ

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по
сертификации в качестве доказательств
соответствия продукции)

Teknopanel Çatı ve Cephe Panelleri Üretim San. ve Tic. A.Ş. Адрес места осуществления
деятельности: Mersin Tarsus OSB 7. Cadde No:10 33443, Akdeniz, Mersin / TURKIYE

Teknopanel Çatı ve Cephe Panelleri Üretim San. ve Tic. A.Ş. Адрес места осуществления
деятельности: Mersin Tarsus OSB 7. Cadde No:10 33443, Akdeniz, Mersin / TURKIYE

Орган по сертификации "СТАНДАРТ-ТЕСТ" Общество с ограниченной ответственностью
"СТАНДАРТ-ТЕСТ". Адрес: 115516, город Москва, Севанская ул. д. 23, эт./помещ. 1/IV
ком./офис 5/1. Тел. 8(903) 445-19-52, адрес электронной почты: standard-test@yandex.ru
ОГРН 1237700099471. Свидетельство № ARTALIX.RU.32311.OC02 от 20.02.2023 г.

Панели металлические трехслойные стеновые и кровельные с утеплением PIR
полиизоцианурат Т, марка TEKNOPANEL, RI-3S, RI-5S, RI-3H, RI-5H, RI-5SM, RI-5SM+,
RI-3SC, RI-5SC, RI-4SS, WI-SP, WI-SM, WI-SD, WI-HP, WI-HM, WI-HD, WI-HPS, CI-SP,
CI-SS с облицовками из оцинкованной стали и утеплением из полиизоцианурата, выпускаемые
в соответствии с технической документацией изготовителя. Серийный выпуск

Федеральный закон «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ.
Показатели: См. Приложения (Бланк № 001262)

Код ОКПД2

Код ТН ВЭД
7308 90 510 0

Протокол испытаний № 32311.ИЛ02.ПБ1253 от 06.03.2023 года. Испытательная
лаборатория «СТАНДАРТ-ТЕСТ» Общество с ограниченной ответственностью
«СТАНДАРТ-ТЕСТ», № ARTALIX.RU.32311.ИЛ02 от 20.02.2023 года.

Заявка № ПБ01.Н0974 от 20.02.2023 г., Акт отбора образцов №
ПБ01.Н0974 от 23.02.2023 г., сертификат соответствия системы
менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № РОСС
RU.32311.OC02.СМК01.1716 от 07.03.2023 года, выдан ОС ООО
«СТАНДАРТ-ТЕСТ» свидетельство № ARTALIX.RU.32311.OC02»

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 07.03.2023 г. по 06.03.2026 г.




Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Балашов Р.В.

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Тишкова А.С.



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ АРТАЛИКС
регистрационный № РОСС RU.32311.04ТМРО
www.artalix.ru, e-mail: info@artalix.ru

приложение
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

001262

№ РОСС RU.32311.OC02.ПБ01.0974

(номер сертификата соответствия)

(учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (сводах и правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

ГОСТ 30247.0-94	Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования	Предел огнестойкости панелей металлических трехслойных стеновых толщиной от 40 до 200 мм для несущих наружных и внутренних стен -Е 60
ГОСТ 30247.0-94	Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования	Предел огнестойкости панелей металлических трехслойных стеновых толщиной от 40 до 200 мм для несущих наружных и внутренних стен и перегородок – EI 45
ГОСТ 30247.0-94	Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования	Предел огнестойкости панелей металлических трехслойных кровельных толщиной от 40 до 200 мм для несущих покрытий – RE 60
ГОСТ 30247.0-94	Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования	Предел огнестойкости панелей металлических трехслойных кровельных толщиной от 40 до 200 мм для несущих покрытий –REI 45



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Р. В. Балашов

А. С. Тишкова