

تاريخ الطباعة : 2020-03-11
وقت الطباعة : AM 9:46
رقم الطلب : PAC20002493



وزارة الداخلية
الإدارة العامة للدفاع المدني
إدارة الوقاية

شهادة عدم ممانعة

نوع الشهادة : اعتماد منتج

بيانات المنشأة

الإسم التجاري : مصنع قطر لاجهزة اطفاء الحريق وانظمه السلامه نافكو
رقم السجل التجاري : 36143
رقم قيد المنشأة : 12-4912-00
البريد الإلكتروني :
التصنيف : Fire Rated and Retardant materials
إسم المنتج : Wall, Floor and Ceiling Assemblies

تفاصيل الشهادة

تم مراجعة الطلب المقدم واتضح بأنه لا مانع من اعتماد المنتج /المنتجات الموضحة في التقرير الفني المرفق بناء على اعتماده من قبل الهيئته المختبرية الموضحة في التقرير الفني المرفق.

ملاحظات

1. يجب على الشركة الالتزام والعمل بما جاء في اشتراطات قسم أنظمة السلامه التي تم الاطلاع والموافقة عليها من خلال الموقع.
2. يجب ان يقوم بتركيب هذا المنتج من قبل مهندسين وفنيين معتمدين من الإدارة العامة للدفاع المدني.
3. يجب ان يحمل المنتج العلامة التجارية للهيئته المختبرية المعتمدة والموضحة في التقرير الفني المرفق.

تاريخ الاعتماد : 2020-03-09 تاريخ الإنتهاء : 2022-03-09

الإدارة العامة للدفاع المدني
إدارة الوقاية
مدير إدارة الوقاية
الإدارة العامة للدفاع المدني





التاريخ : 2020-03-11 : DATE
رقم الطلب : PERMIT # PAC20002493

TECHNICAL REPORT

التقرير الفني

PRODUCT	Wall, Floor and Ceiling Assemblies	منتج
PRODUCT APPLICATION	Fire Rated and Retardant materials	تصنيف المعدة
APPLICANT / P.O BOX	مصنع قطر لاجهزه اطفاء الحريق وانظمه السلامه نافكو	مقدم الطلب
MANUFACTURER / LOCATION	TEKNOPANEL CATI VE CEPHE PANELLERI URETIM SAN VE TIC A S / TURKEY	الشركة المصنعة / بلد الصنع

الوصف

الموديل

Cold room panels. Core material: PIR. Facer material: Galvanized steel Thickness: 2.4 - 5.9 in. (61 - 150 mm). Panel width: 39.4 in. (1001 mm). Minimum panel length: 8 ft (2.4 m). Application: Walls and Ceilings. Class 1 Type/ Rating: Inert-Faced with Combustible Core. Height Restriction: Maximum 30 ft (9.1 m).	Cold room panels
--	------------------

3RD PARTY CERTIFICATE / APPROVAL	FM Approved	Factory Mutual (FM)	شهادة المختبرات المساندة (من هيئات معتمدة)
----------------------------------	-------------	---------------------	---

RECOMMENDATIONS	التوصيات
-----------------	----------

NOTES / STANDARDS

Refer to FM Listing for the details and installation requirements.
Certification Type: FM Approved
Class of Work: 4881-Exterior Wall Systems

This product approval shall comply with the NFPA 5000 (and/or other related NFPA Codes / Standards), other acceptable International Codes / Standards, Local Regulations, Listing Instructions and/or Manufacturer's Published Instructions subject to the technical review and approval of the Authority Having Jurisdiction / Qatar Civil Defence.

الإدارة العامة للدفاع المدني

الإدارة العامة للدفاع المدني
إدارة الوقاية
مدير إدارة الوقاية
الإدارة العامة للدفاع المدني

