

تاريخ الطباعة : 2019-01-03  
وقت الطباعة : ص 11:47  
رقم الطلب : PAC19000077



وزارة الداخلية  
الإدارة العامة للدفاع المدني  
إدارة الوقاية

## شهادة عدم ممانعة

نوع الشهادة : اعتماد منتج

بيانات المنشأة

الاسم التجاري:

مصنع قطر لاجهزه اطفاء الحريق وانظمه السلامه نافكو

رقم السجل التجاري:

36143

رقم الرخصة التجارية: 59237

رقم قيد المنشأة:

12-4912-00

رقم الهاتف:

البريد الإلكتروني:

التصنيف :

Fire Rated and Retardant materials

إسم المنتج :

Cladding Materials, Composite Panels

تفاصيل الشهادة

تم مراجعة الطلب المقدم واتضح بأنه لا مانع من اعتماد المنتج /المنتجات الموضحة في التقرير الفني المرفق بناء على اعتماده من قبل الهيئة المختبرية الموضحة في التقرر الفني المرفق.

ملاحظات :

1. يجب على الشركة الالتزام والعمل بما جاء في اشتراطات قسم أنظمة السلامة التي تم الاطلاع والموافقة عليها من خلال الموقع .
2. يجب ان يقوم بتركيب هذا المنتج من قبل مهندسين وفنيين معتمدين من الإدارة العامة للدفاع المدني .
3. يجب ان يحمل المنتج العلامة التجارية للهيئة المختبرية المعتمدة والموضحة في التقرير الفني المرفق .

02/01/2021


تاريخ الإنتهاء : الإدارة العامة للدفاع المدني

03/01/2019

تاريخ الاعتماد :

/٤

مدير إدارة الوقاية  
الإدارة العامة للدفاع المدني



بسم الله الرحمن الرحيم

DATE : 2019-01-03 : التاريخ  
PERMIT PAC19000077 : رقم الطلب



وزارة الداخلية  
الإدارة العامة للدفاع المدني  
إدارة الوقاية

TECHNICAL REPORT

التقرير الفني

PRODUCT :	Cladding Materials, Composite Panels	المنتج :
PRODUCT APPLICATION :	Fire Rated and Retardant materials	تصنيف المعدة :
APPLICANT / P.O .Box	مصنع قطر لاجهزه اطفاء الحريق وانظمه السلامه نافكو	مقدم الطلب :
MANUFACTURER / LOCATION :	TEKNOPANEL CATI VE CEPHE PANELLERI URETIM SAN. VE TIC. A.S. / TURKEY	الشركة المصنعة / بلد الصنع :
الوصف		الموديل
Secret Fix Wall Panels, Panel Thickness: 1.6 to 5.9in.(40 to 150mm), PIR Core Material, Panel Width: 39.4in.(1000mm), Min Panel length: 8ft (2.4m), Interior/Exterior facer thickness: 0.020in.(0.5mm) Galvanized Steel, wall and ceiling application. Class 1 Type Rating: Inert-Faced with combustible core, Height Restriction: Maximum 30 ft (9.1 m).		SECRET FIX WALL PANELS
3RD PARTY CERTIFICATE / APPROVAL :	- FM Approved - Factory Mutual (FM)	شهادة المختبرات المساندة (من هيئات معتمدة ) :
RECOMMENDATIONS	التوصيات	
FM APPROVED under Class No. 4881		

مدير إدارة الوقاية  
الإدارة العامة للدفاع المدني

/ع

