



EFFECTIS ERA AVRASYA TEST ve BELGELENDİRME AŞ  
Dilovası OSB Mahallesi Fırat Caddesi No: 18  
Dilovası, Kocaeli / TÜRKİYE  
www.effectis.com

## TEST SONUÇ BELGESİ

No: EEA – 2100 – 0081

Bu belgede tanımlanan ürünlerin yangına dayanım testi Efectis Era Avrasya Test Laboratuvarı'nda 22.09.2021 tarihinde belirtilen standart kapsamında gerçekleştirilmiştir:

**TS EN 1364-1:2015**

### “Taş Yünü Dolgulu Cephe Paneli” SANDVIÇ PANEL BÖLME DUVAR SİSTEMİ

YANGINA DAYANIM SINIFI	
Alevin yönü: Karkas tarafından.	E60, EI60

Piyasaya süren firma: TEKNOPANEL ÇATI VE CEPHE PANELLERİ ÜRETİM  
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  
Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi 7. Cadde  
Akdeniz, Mersin / TÜRKİYE

Üretici firma: TEKNOPANEL ÇATI VE CEPHE PANELLERİ ÜRETİM  
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  
2. Organize Sanayi Bölgesi 1.Cadde No: 1  
Kargalıhanbaba Köyü 54300  
Hendek, Sakarya / TÜRKİYE

Ali BAYRAKTAR  
Laboratuvar Müdürü  
23.09.2021

Bu belge, test sonuçlarının bir beyanıdır ve ürünün tip onayını veya belgelendirmesini temsil etmez. Ürün özellikleri ve uygulama alanı ile ilgili tüm detayları EEA-21-139 numaralı raporda tanımlanmıştır.

