



EFFECTIS ERA AVRASYA TEST ve BELGELENDİRME AŞ  
Dilovası OSB Mahallesi Fırat Caddesi No: 18  
Dilovası, Kocaeli / TÜRKİYE  
www.effectis.com

## TEST SONUÇ BELGESİ

No: EEA – 2100 – 0094

Bu belgede tanımlanan ürünlerin yangına dayanım testi Efectis Era Avrasya Test Laboratuvarı'nda 27.10.2021 tarihinde belirtilen standart kapsamında gerçekleştirilmiştir:

**TS EN 1365-2:2015**

### “PIR Dolgulu Sandviç Paneller” YÜK TAŞIYAN ÇATI SANDVIÇ PANEL SİSTEMİ

YANGINA DAYANIM SINIFI	
Alevin yönü: Panellerin altından.	RE60

Piyasaya süren firma:

TEKNOPANEL ÇATI VE CEPHE PANELLERİ ÜRETİM  
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  
Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi 7. Cadde Akdeniz,  
Mersin / TÜRKİYE

Üretici firma:

TEKNOPANEL ÇATI VE CEPHE PANELLERİ ÜRETİM  
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  
2. Organize Sanayi Bölgesi 1.Cadde No: 1 Kargalıhanbaba Köyü  
54300 Hendek, Sakarya / TÜRKİYE

Ali BAYRAKTAR  
Laboratuvar Müdürü  
02.11.2021

Bu belge, test sonuçlarının bir beyanıdır ve ürünün tip onayını veya belgelendirmesini temsil etmez. Ürün özellikleri ve uygulama alanı ile ilgili tüm detayları EEA-21-158 numaralı raporda tanımlanmıştır.

