



EFFECTIS ERA AVRASYA TEST ve BELGELENDİRME AŞ  
Dilovası OSB Mahallesi Fırat Caddesi No: 18  
Dilovası, Kocaeli / TÜRKİYE  
www.effectis.com

## TEST SONUÇ BELGESİ

No: EEA – 2100 – 0048

Bu belgede tanımlanan ürünlerin yangına dayanım testi Efectis Era Avrasya Test Laboratuvarı'nda

01.04.2021 tarihinde belirtilen standart kapsamında gerçekleştirilmiştir:

**TS EN 1365-2:2015**

“Taş Yünü Dolgulu Sandviç Paneller”  
YÜK TAŞIYAN ÇATI SANDVIÇ PANEL SİSTEMİ

YANGINA DAYANIM SINIFI	
Alevin yönü: Panellerin altından.	RE180, REI120

Piyasaya süren firma : TEKNOPANEL ÇATI VE CEPHE PANELLERİ ÜRETİM  
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  
Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi 7. Cadde  
Akdeniz, MERSİN/TÜRKİYE

Üretici firma : TEKNOPANEL ÇATI VE CEPHE PANELLERİ ÜRETİM  
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  
2. Organize Sanayi Bölgesi 1.Cadde No: 1  
Kargalıhanbaba Köyü 54300  
Hendek, SAKARYA/TÜRKİYE

Ali BAYRAKTAR  
Laboratuvar Müdürü  
14.04.2021



Bu belge, test sonuçlarının bir beyanıdır ve ürünün tip onayını veya belgelendirmesini temsil etmez. Ürün özellikleri ve uygulama alanı ile ilgili tüm detayları EEA-21-066 numaralı raporda tanımlanmıştır.