



EFFECTIS ERA AVRASYA TEST ve BELGELENDİRME AŞ
Dilovası OSB Mahallesi Fırat Caddesi No: 18
Dilovası, Kocaeli / TÜRKİYE
www.effectis.com

TEST SONUÇ BELGESİ

No: ERA-2000-0011-REV1

Bu belgede tanımlanan ürünün yangına tepki testleri Efectis Era Avrasya Test Laboratuvarı'nda 06.03.2019 ve 07.03.2019 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Yangına karşı tepki sınıflandırması aşağıda belirtilen standart kapsamında yapılmıştır:

EN 13501-1:2018

“PIR DOLGULU CEPHE PANELİ - 80 mm”

Yanma davranışı		Duman oluşturma		Yanan damlalar
B	-	s	1	, d 0

Yanıcılık Sınıfı*

Zor Alevlenici

*Binaların yangından korunması hakkında yönetmelik Ek-2/Ç yapı malzemelerinin TS EN 13501-1' e göre yanıcılık sınıfları tablosu

Piyasaya süren firma: **TEKNOPANEL ÇATI VE CEPHE PANELLERİ ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.**
Mersin-Tarsus OSB 7. Cadde No:10 33443 Akdeniz, Mersin / TÜRKİYE

Üretici firma: **TEKNOPANEL ÇATI VE CEPHE PANELLERİ ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.**
Sakarya 2. OSB 1. Cad. No: 1, 54300, Hendek, Sakarya / TÜRKİYE

Ali BAYRAKTAR
Laboratuvar Müdürü
17.11.2021

Bu belge, test sonuçlarının bir beyanıdır ve ürünün tip onayını veya belgelendirmesini temsil etmez. Ürün özellikleri ve uygulama alanı ile ilgili tüm detayları ERA-19-044-REV1 numaralı sınıflandırma raporunda tanımlanmıştır.

